

Отметка о размещении сведений в едином реестре
Контрольных (надзорных) мероприятий,
дата: 15.07.2022г.
учетный номер: 24220061000201013077,
QR-код <*>



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному району
648490, Красноярский край, ЭМР, п. Ванавара, ул. Пайгитская, 1, тел. 8950-988-28-03
E-mail (gpnv@vanavara.evenkya.ru)**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**Предписание №36/1/1-2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад «Ягод-
ка» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 17.06.2022г. №36 в период с 10:00 часов 04 июля 2022г. по 10:00 часов 15 июля 2022г. государственным инспектором Эвенкийского муниципального района Красноярского края по пожарному надзору Зарубиной Таисией Валерьевной совместно с Васильевой Елизаветой Семеновной И.о заведующая Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района ", расположенных по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 11А.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	На объекте защиты по адресу: Красноярский край, Эвенкийский му-	П. 6. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской	15.02.2023г.

	<p>ниципальный район, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 11А отсутствуют ручные электрические фонари, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара</p>	<p>Федерации")</p> <p>В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	
2.	<p>На объекте защиты по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Ванавара, ул. Строителей, д. 11А срок службы СПС более 10 лет</p>	<p>П. 54. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации") Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p>	15.02.2023г.

		<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p> <p style="text-align: center;">П.6.6 (ГОСТ Р 59638-2021 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ от 15 сентября 2021 года)</p> <p style="text-align: center;">Замена технических средств СПС</p> <p>6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует.</p> <p>В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации).</p> <p>6.6.2 Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться об-</p>	
--	--	---	--

		<p>служивающей организацией.</p> <p>6.6.3 По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств СПС.</p> <p>6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет; - аккумуляторные свинцовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной; - непerezаряжаемые литиевые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет. - кабельная продукция – в соответствии с технической документацией. <p>6.6.5 После замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.</p>	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края по пожарному надзору

«15» июля 2022 г.



Зарубина Т.В.

Предписание для исполнения получил(-а):

И.о. заведующая Муниципальное Бюджетное
Дошкольное Образовательное Учреждение
«Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» _

Васильева Е.С.
(подпись)

«15» июля 2022 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19