

Отметка о размещении сведений в едином реестре
Контрольных (надзорных) мероприятий,
дата: 15.07.2022г.
учетный номер: 24220061000201013077,
QR-код <*>



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному району
648490, Красноярский край, ЭМР, п. Ванавара, ул. Пайгтнская, 1, тел. 8950-988-28-03
E-mail (gpnv@vanavara.evenkya.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Предписание №37 1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 17.06.2022г. №37 в период с 14:00 часов 04 июля 2022г. по 14:00 часов 15 июля 2022г. государственным инспектором Эвенкийского муниципального района Красноярского края по пожарному надзору Зарубиной Таисией Валерьевной совместно с Васильевой Елизаветой Семеновной И.о заведующая Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района ", расположенных по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Собинская, д. 17.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	На объекте защиты срок службы СПС более 10 лет	П. 54. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской	15.02.2023г.

		<p>Федерации") Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	
--	--	--	--

П.6.6 (ГОСТ Р 59638-2021
СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
от 15 сентября 2021 года)

Замена технических средств СПС

6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует.

В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации).

6.6.2 Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться обслуживающей организацией.

6.6.3 По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией.

При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств СПС.

6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков:

- ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет;
- приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет;
- аккумуляторные свинцовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной;
- непerezаряжаемые литиевые батареи – в соответствии с технической документа-

		<p>цией, но не более 10 лет;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет. - кабельная продукция – в соответствии с технической документацией. <p>6.6.5 После замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.</p>	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края по пожарному надзору



Зарубина Т.В

«15» июля 2022 г.

Предписание для исполнения получил(-а):

И.о заведующая Муниципальное Бюджетное
Дошкольное Образовательное Учреждение
«Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» "

Васильева Е.С.
(подпись)

«15» июля 2022 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19